ارزیابی ایمنی واحدهای بهداشتی

شبکه/مرکز بهداشت..... **تاریخ ارزیابی.....**	**امتیاز کل.....** **فرد ارزیابی کننده.....** **امضا**	
نوع واحد بهداشتی(علامت بزنید)	**مرکزخدمات جامع سلامت**	
	پایگاه سلامت	
	خانه بهداشت	

وضعیت کلی واحد بهداشتی		
نام واحد بهداشتی	**سال احداث**	**سال آخرین تعمیرات انجام شده**

	بلی	خیر
در حال حاضر سیستم برق نیاز به تعمیرات دارد.		
در حال حاضر سیستم لوله کشی گاز نیاز به اصلاح و تعمیرات دارد.		
در حال حاضر سیستم گرمایشی نیاز به تعمیرات اساسی دارد.		
واحد بهداشتی دارای سیستم های سانترال اکسیژن و اکسیژن ساز می باشد.		
واحد بهداشتی دارای ازمایشگاه است.		
واحد بهداشتی دارای انبارهای نگهداری مواد شیمیایی است.		
واحد بهداشتی دارای انبار و دپوی واکسن است.		
واحد بهداشتی دارای انبار دارویی است.		
واحد بهداشتی دارای انبار مرکزی تجهیزات است.		
واحد بهداشتی دارای اخطاریه های ایمنی از سوی سازمانهای مرتبط (شهرداری - اتش نشانی ،اداره گاز و غیره می باشد) (مستندات الصاق شود).		

ایمنی آسانسورساختمان - ۲۵				
اقدامات	**امتیاز**	**امتیاز کسب شده**	**مصداق ندارد**	**توضیحات**
آیا آسانسور متصل به برق اضطراری می باشد؟	**۲**			
آیا کابین آسانسور مجهز به زنگ اعلام خطر یا تلفن می باشد؟	**۳**			
آیا زنگ اعلام خطر یا تلفن آسانسور فعال است؟	**۲**			
آیا سیستم تهویه آسانسور فعال است؟	**۲**			
آیا سیستم روشنایی آسانسور فعال است؟	**۱**			
آیا آسانسور مجهز به اعلام خطر اضافه بار می باشد؟	**۲**			
آیا آسانسور مجهز به قفل ضد سقوط می باشد؟	**۳**			
آیا آسانسور دارای قرارداد تعمیر و نگهداری می باشد؟	**۳**			
آیا آسانسور دارای بیمه حوادث می باشد؟	**۳**			
آیا خاموش کننده آسانسور مجهز به خاموش کننده CO_2 می باشد؟	**۱**			
آیا آسانسور دارای تاییدیه استاندارد می باشد؟	**۳**			

ایمنی در برابر حریق- ۴۰				
اقدامات	امتیاز	امتیاز کسب شده	مصداق ندارد	توضیحات
دستورالعمل استفاده از کپسول اطفاء حریق وجود دارد و در کنار کلیه کپسول های موجود نصب شده است؟	۱			
آیا نوع کلیه خاموش کننده ها متناسب با کاربری مکان می باشد؟	۲			
آیا محل نصب کلیه خاموش کننده ها متناسب با کاربری مکان می باشد؟	۲			
آیا تعداد و توزیع خاموش کننده های دستی، متناسب با زیربنای ساختمان می باشد؟	۳			
دسترسی به کلیه کپسول اطفاء حریق بدون مانع است؟	۱			
آیا پلمپ کلیه کپسول‌ها سالم بوده و بر روی آن قرار دارد؟	۱			
آیا فشارسنج کلیه کپسول‌ها سالم است؟	۱			
آیا فشار سنج کلیه کپسول‌ها در ناحیه ایمن(سبز رنگ) قرار دارد؟	۱			
آیا کلیه کپسول‌های آتشنشانی شارژ می باشد و مشخصات مربوط به زمان شارژ کپسول برروی آن ها نصب شده است؟	۱			
آیا حداقل ۵۰ درصد کارکنان با نحوه استفاده از کپسول اطفای حریق آشنایی دارند؟	۲			
واحد بهداشتی دارای سیستم اطفاء حریق خودکار می‌باشد؟	۳			
درب‌های ضدحریق و دودگیر در ورودی هر طبقه نصب شده است؟	۳			
آیا ساختمان مجهز به سیستم (جعبه فایرباکس یا هوزریل) فعال و قابل بهره-برداری می‌باشد؟	۳			
آیا مکان نصب جعبه‌های آتشنشانی (fire box) در معرض دید قرار دارد؟	۱			
آیا تعداد و چیدمان جعبه های آتشنشانی (fire box) به نحوی است که تمام مکان‌ها را تحت پوشش قرار دهد؟	۳			
آیا ساختمان مجهز به سیستم اعلام حریق دستی(آژیر-شستی) فعال می‌باشد؟	۳			
آیا ساختمان دارای سیستم خودکار کشف و هشدار حریق می‌باشد؟	۳			
آیا سیستم خودکار کشف و هشدار حریق ساختمان به گونه‌ای است که تمامی مکان‌ها را تحت پوشش قرار دهد؟	۳			
آیا پنل مرکزی (صفحه نمایشگر حریق) در نزدیک ورودی ساختمان در اتاق نگهبانی ساختمان و یا در لابی دارای امکانات اطفاء حریق نصب شده است؟	۳			

ایمنی انبار ها - ۵				
اقدامات	امتیاز	امتیاز کسب شده	مصداق ندارد	توضیحات
مواد شیمیایی خطرناک جدا از مواد غذایی و کالاهای قابل اشتعال نگهداری می-شود؟	۲			
انبار دارای دمای مناسب می باشد؟	۱			
انبار دارای تهویه مناسب می باشد؟	۲			

ایمنی کار با کپسول اکسیژن -۲۰				
اقدامات	امتیاز	امتیاز کسب شده	مصداق ندارد	توضیحات
آیا دستورالعمل ایمنی استفاده از کپسول اکسیژن وجود دارد و در کنار آنها نصب شده است؟	۱			
تمامی کپسول اکسیژن به روش مناسب مهار گردیده است؟	۳			
محل کپسول‌های پر و خالی مشخص شده است؟	۲			
شناسنامه تمامی سیلندر ها برروی آن ها نصب شده است؟	۲			
تمامی سیلندرهای اکسیزن در محل مناسب قرار دارد؟	۲			
کلاهک ایمنی سیلندر اکسیژن وجود دارد؟	۲			
آیا حمل و نقل کپسول اکسیژن توسط نیروهای آموزش دیده انجام می‌شود؟	۱			
آیا حمل و نقل کپسول اکسیژن توسط وسیله نقلیه مناسب و چرخ دستی حمل سیلندر اکسیژن و با رعایت اصول ایمنی انجام می‌شود؟	۲			
آیا تمامی کارکنان استفاده کننده از کپسول اکسیژن آموزش لازم درخصوص ایمنی کار با این کپسول‌ها را دیده‌اند؟	۲			
بازرسی دوره‌ای تمامی کپسول اکسیژن انجام شده است و برچسب آخرین بازرسی روی آن نصب شده است؟	۳			

ایمنی گاز و سیستم گرمایشی ساختمان-۲۰				
اقدامات	امتیاز	امتیاز کسب شده	مصداق ندارد	توضیحات
آیا شیلنگ های تمامی بخاری یا اجاق ها دارای بست مناسب و مستحکم می باشند؟	۲			
آیا قطر لوله دودکش آب گرم‌کن دیواری یا پکیج ها استاندارد می-باشد؟(CM۱۵)	۲			
آیا دودکش تمامی بخاری/ آبگرمکن های درون اتاق ها ایمن می باشد؟	۲			
آیا تمامی دودکش ها، در پشت بام دارای کلاهک ایمن می باشند؟	۱			
آیا حداقل یک متر ارتفاع جهت تمامی دودکش ها در پشت بام، رعایت شده-است؟	۱			
آیا انشعاب ورودی گاز ساختمان مجهز به شیر قطع‌کن گاز حساس به زلزله است؟	۳			
از منبع حرارتی استاندارد و بدون شعله عریان (پیشگیری از ایجاد حریق و یا نشت گاز CO) استفاده می‌شود؟	۲			
از منبع حرارتی با لوله‌کشی استاندارد (عدم فاصله طولانی شیلنگ گاز) استفاده می‌شود؟	۱			
حریم استاندارد وسایل گرمایشی رعایت می‌گردد؟	۱			
کنتور گاز در محل مناسب (مثلاً در مجاورت سانترال اکسیژن نباشد) نصب شده است؟	۱			
شیر قطع جریان گاز در دسترس می باشد؟	۲			
پایش دوره‌ای سیستم گازرسانی انجام می‌شود؟	۲			

ایمنی تاسیسات برقی ساختمان - ۴۰				
اقدامات	امتیاز	امتیاز کسب شده	مصداق ندارد	توضیحات
آیا برق کشی های روکار ساختمان از جنس کابل (با عبور از داخل داکت) می باشد	۲			
آیا در محوطه های روباز ساختمان از کلید و پریزهای درپوش دار (بارانی) استفاده شده است؟	۱			
آیا تمام کلید و پریزها سالم و بدون نیاز به تعمیر می باشند؟	۲			
آیا از داکتهای مجزا جهت تاسیسات برقی و مکانیکی(گاز، آب، فاضلاب) استفاده شده است؟	۳			
آیا از سیم و رابط استاندارد جهت کابل برق تجهیزات کامپیوتر استفاده شده است؟	۲			
آیا همه تجهیزات برقی مهم و ضروری، دارای محافظ می‌باشند؟	۲			
آیا اتاق سرور ساختمان مجهز به سیستم اعلام حریق خودکار و فعال می باشد؟	۳			
سیستم ارت بررسی و رفع نقص شده است؟	۳			
کپسول های CO2 در کنار تابلوهای برق نصب شده است؟	۱			
اصول سیم‌کشی‌های برق ساختمان رعایت گردیده است؟	۳			
تابلو اصلی برق در محوطه ساختمان با حفاظ مناسب (در برابر باران و احتمال نفوذ آب) نصب گردیده است؟	۲			
واحد بهداشتی دارای سیستم برق اضطراری می باشد؟	۳			
حریم تابلوی برق رعایت شده است؟	۱			
کفپوش عایق تابلو اصلی برق وجود دارد؟	۲			
برق غیر ضروری ساختمان به هنگام پایان کار و ایام تعطیل از تابلوی اصلی قطع می گردد؟	۳			
انشعابات فرعی و بار اضافی از سیستم برق رسانی اخذ نمی گردد؟	۲			
کلید محافظ جان برای تابلوهای برق و مکان های ضروری وجود دارد؟	۳			
از تابلو برق استاندارد استفاده می شود؟	۲			

ایمنی موتورخانه ساختمان -۳۵				
اقدامات	امتیاز	امتیاز کسب شده	مصداق ندارد	توضیحات
آیا ساختمان دارای موتورخانه مجزا (خارج از ساختمان) می باشد؟	۳			
آیا موتور خانه دارای درب خروج اضطراری می باشد؟	۳			
آیا درب فلزی و آستانه زیر درب برای موتورخانه درنظر گرفته شده است؟	۳			
آیا تهویه مناسب به تناسب وسعت و حجم موتورخانه در نظر گرفته‌شده‌است؟	۳			
آیا موتورخانه مجهز به یکی از سیستم‌های اعلام و یا اطفاء حریق دستی و یا خودکار می باشد؟	۳			
آیا موتور خانه مجهز به خاموش کننده دستی می باشد؟	۱			
کابل‌های برق خارج از شعاع حرارتی لوله های بخار یا آب داغ قرار دارند؟	۳			
آیا فضای موتورخانه عاری از هرگونه اجناس مستعمل و یا کالای غیر ضروری می باشد؟	۱			
آیا موتورخانه دارای ژنراتور برق اضطراری می باشد؟	۳			
آیا ژنراتور برق اضطراری به نحو مناسبی در جای خود مهار شده است؟	۳			
آیا منبع سوخت ژنراتور برق اضطراری در مکان مناسب تعبیه شده است؟	۳			
عایق بندی مناسب لوله‌های آب گرم در موتورخانه انجام شده است؟	۳			
بازدید دوره ای سلامت دیگ‌های بخار موتور خانه انجام شده است؟	۳			

ایمنی وسایل و تجهیزات عمومی در برابر زلزله -۲۵				
انجام اقدامات مطابق برنامه SNS	امتیاز	امتیاز کسب شده	مصداق ندارد	توضیحات
اقدامات مطابق برنامه SNS در حداقل ۸۰ ٪ **یخچال‌های** موجود انجام شده‌است؟	۲			
اقدامات مطابق برنامه SNS در مورد حداقل ۸۰ ٪ **ویترین/ کتابخانه/ قفسه ها** های موجود انجام شده است؟	۲			
اقدامات مطابق برنامه SNS در مورد حداقل ۸۰٪ **فایل های** موجود انجام شده است؟	۲			
اقدامات مطابق برنامه SNS در حداقل ۸۰٪ **فورهای** موجود انجام شده است؟	۲			
اقدامات مطابق برنامه SNS در حداقل ۸۰٪ **آینه/ تابلو/ قاب/ ساعت دیواری های** موجود انجام شده است؟	۳			
اقدامات مطابق برنامه SNS در حداقل ۸۰ ٪ **تخت های معاینه** موجود انجام شده است؟	۲			
اقدامات مطابق برنامه SNS در حداقل ۸۰٪ **رخت اویز های پایه دار** موجود انجام شده است؟	۲			
اقدامات مطابق برنامه SNS در حداقل ۸۰٪ **شیشه ویترین‌های** موجود انجام شده است؟	۳			
اقدامات مطابق برنامه SNS در حداقل ٪ **شیشه های پنجره** موجود انجام شده است؟	۳			
اقدامات مطابق برنامه SNS در حداقل ۸۰٪ **سماورهای** موجود انجام شده است؟	۲			
اقدامات مطابق برنامه SNS در حداقل ٪ **اب سرد کن های برقی** موجود انجام شده است؟	۲			

ایمنی عمومی ساختمان -۴۰				
اقدامات	امتیاز	امتیاز کسب شده	مصداق ندارد	توضیحات
آیا سالن اجتماعات ساختمان با بیش از ۵۰ نفر ظرفیت، دارای حداقل دو درب دور ازهم می باشد؟	۳			
آیا درب سالن اجتماعات بیرون بازشو می باشد؟	۳			
آیا نمای شیشه ای ساختمان به گونه ای است که در صورت شکسته شدن یا ریزش، معابر عمومی مورد تهدید قرار نمی گیرد؟	۳			
آیا پارکینگ محصور و بسته دارای سیستم اطفاء حریق اتوماتیک (اسپرینکلر) می باشند؟	۳			
آیا فضای لازم جهت تردد معلولین (رمپ ویژه معلولین) وجود دارد؟	۲			
آیا در محدوده ساختمان(حداکثر ۳۰۰متر) شیر هیدرانت شهری نصب شده است؟	۱			
آیا ساختمان دارای بیمه آتش سوزی است؟	۳			
مسیرهای خروج اضطراری با برچسب های استاندارد مشخص گردیده است؟	۲			
محل تجمع ایمن در مرکز با برچسب استاندارد مشخص گردیده است؟	۱			
ترمز پله ها نصب گردیده است؟	۲			
تمامی پله ها دارای حفاظ مناسب می باشد؟	۳			
لوازم و تجهیزات از تمامی مسیرهای ورود و خروج جمع آوری گردیده و تمام مسیرها باز و پاکسازی می باشد؟	۱			
جان پناه مناسب جهت کلیه پرتگاه های فاقد حفاظ استاندارد و پرخطر که احتمال سقوط افراد وجود دارد، ایجاد گردیده است؟	۲			
تابلو عدم استعمال دخانیات نصب گردیده و از طریق ارشد ایمنی سامانه فرماندهی حادثه در محوطه رصد می گردد؟	۱			
ایا هرس و از بین بردن گیاهان موجود در اطراف و در نزدیکی ساختمان جهت جلوگیری از انتشار آتش انجام شده است؟	۱			
آیا ضایعات در فضای محصور و مشخص جمع آوری شده و محوطه خالی از هرگونه وسیله می‌باشد؟	۱			
تمامی دستگاه ها و اجسام نصب شده (کولر، کمپرسورهای کولر گازی، گلدان و ..) به دیوارها و نمای خارجی ساختمان جمع آوری و به پشت بام انتقال یافته و مهار شده است؟	۳			
رد صورت عدم وجود برق، روشنایی مرکز از طریق چراغ شارژی یا موتور برق اضطراری در هر طبقه از مرکز تامین می‌شود؟	۳			
آیا واحد بهداشتی دارای زنگ خطر می باشد؟	۲			